

06.04.2023 КНМ № 71230061000205665513

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301367, Тульская область, г. Алексин ул. Болотова, д. 18А

тел.: (48753)6-97-95, e-mail: gpnaleksin@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 44/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 10"

в лице заведующего Желановой Елены Александровны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области начальника ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковника внутренней службы Симонова Александра Николаевича

№ 44 от «06» апреля 2023 года

в период с «13» апреля 2023г. по «13» апреля 2023 г.

Инспектором ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, старшим лейтенантом внутренней службы Полторацким Андреем Игоревичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина д. 25

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» Желанова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями СП 5.13130.2009 п. 14.3 (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении) ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Провела противопожарного режима в Российской Федерации п. 54, СП 5.13130.2009 п. 14.3, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6, ФЗ №123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4, ст. 4, ст. 83	до 31 марта 2024 г.	
2.	Не обеспечены общие коридоры, лестничные марши и эвакуационные выходы освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 37, СП 1.13130.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12	до 31 марта 2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам ОНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, старший лейтенант внутренней службы Полторацкий Андрей Игоревич


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» Желанова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)



(подпись)